



liftinstituut  
SINCE 1933

# EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Ausgestellt vom Liftinstituut B.V.  
Identifizierungsnummer benannte Stelle 0400,  
berechtigt durch Verfügung Nr. 2022-0000107366

**Bescheinigungs-Nr.** : NL22-400-1002-458-01 **Nummer der Fassung:** -

**Beschreibung des Erzeugnisses** : Türverschluss für Einflügelige Fahrstachdrehtüren mit Fehlschließeinrichtung

**Handelsmarke** : CD-Aufzugteile

**Typ** : S1D  
01 01 00 oder 02 01 00, Links- oder Rechtsausführung

**Name und Anschrift des Herstellers** : CD-Aufzugteile e.K.  
Arnold-overzier-Str.4  
50678 Köln  
Deutschland

**Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers** : CD-Aufzugteile e.K.  
Arnold-overzier-Str.4  
50678 Köln  
Deutschland

**Bescheinigung ausgestellt aufgrund der folgenden Anforderungen** : Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

**Bescheinigung basiert auf folgenden Normen** : Teile der: EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

**Prüflabor** : Keine

**Datum und Nummer des Laborberichts** : Keine

**Datum der EU-Baumusterprüfung** : November 2022

**Zusätzliches Dokument zu dieser Bescheinigung** : Bericht zur EU-Baumusterprüfbescheinigung  
Nr.: NL22-400-1002-458-01

**Zusätzliche Anmerkungen** : Maximale Nennspannung 220 VAC  
Maximale Nennstrom 0,25 A

**Abschließende Erklärung** : Das Sicherheitsbauteil erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU unter Berücksichtigung der ergänzenden Anmerkungen.

Amsterdam  
Ausstellungs-  
Datum : 21-11-2022  
Gültig bis : 21-11-2027

ing A.J. van Ommen  
International Business  
Manager

Bescheinigungsentscheidung  
von